



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АД38.Н00733

Срок действия с 28.11.2019

по 27.11.2022

№ 0396304

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью «СЕРКОНС». Место нахождения: 117393, Российская Федерация, город Москва, улица Архитектора Власова, дом 49, комната 51. Место осуществления деятельности: 115054, Российская Федерация, город Москва, Большой Строченовский переулок, дом 22/25, строение 1. Телефон: +7 (495) 782-17-08, адрес электронной почты: info@serkonsrus.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.10AD38 выдан Федеральной службой по аккредитации. Дата регистрации аттестата аккредитации: 07.11.2016 года

ПРОДУКЦИЯ Прокат арматурный для железобетонных конструкций периодического профиля класса А400, А400С, А500, А500С ГОСТ 34028-2016

код ОК
034-2014 (КПЕС 2008)
24.10.62.210

Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 34028-2016

код ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЙ СТАЛЬ"

Адрес: 117186, г. Москва, ул. Нагорная, д.24, к.9, эт.1, пом. II, ком. 5А
Фактический адрес производства: 170017, г. Тверь ул. Светогорова д.6
ИНН: 7727400156

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЙ СТАЛЬ"

Адрес: 117186, г. Москва, ул. Нагорная, д.24, к.9, эт.1, пом. II, ком. 5А
Телефон: +79065519121. E-mail: ray69steel@yandex.ru
ИНН: 7727400156

НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний №№ А08-2019, А10-2019 от 14.11.2019 года, выданных испытательной лабораторией АО «ТЖБИ-4».

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема Сертификации: 3.



Руководитель органа

Эксперт

В.А. Смирнов
подпись
А.Н. Крестников
подпись

В.А. Смирнов
инициалы, фамилия

А.Н. Крестников
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



Юр. адрес: 170017, г. Тверь, улица Коняевская, дом 1,
тел. (4822) 776-111, сайт www.tzhibi4.ru

ПРОТОКОЛ №А70-2021 от 25.02.2021
испытаний арматурной стали на растяжение

Заключение о состоянии измерений в лаборатории №2990
Выдано ФБУ "Тверской ЦСМ" 01.03.2019г.
Действительно до 01.03.2021г.

Заказчик: **ООО "РАЙ СТАЛЬ"**
Тип материала: **сталь арматурная периодического профиля, Ø12**
Класс / марка стали: **-**
Нормативная документация: **ГОСТ 34028-2016 "Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технические условия"**
Количество образцов: **в состоянии поставки – 2 шт;**
Маркировка образцов: **24.02.2021 №1, №2 А500С**
Дата испытаний: **25.02.2021**

Проведены механические испытания на растяжение образцов в соответствии с ГОСТ 12004-81:

Результаты испытаний и вычислений:

Номер образца	Длина образца, см	Масса образца, г	Начальная площадь поперечного сечения образца F_0 , см ²	Нагрузка, соответствующая пределу текучести, кгс	Предел текучести, МПа	Нагрузка, соответствующая временному сопротивлению, кгс	Временное сопротивление, Мпа	Относительное удлинение, $\delta(5)$, %
1	2	3		4	5	6	7	8
1	49,5	463	1,192	7200	593	8500	700	24,2
2	50	466	1,187	7100	587	8700	719	23,3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

предоставленные на испытание образцы арматурной стали соответствуют классу А400С, А500С по ГОСТ 34028-2016 "Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технические условия" по показателям: 1) предел текучести, МПа; 2) временное сопротивление, МПа; 3) относительное удлинение, $\delta(5)$, %.

Испытания провел: лаборант

Начальник лаборатории АО "ТЖБИ-4"



В. Кузнецов

С.Ю. Хомутов